

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 21 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-0300-2-2-2-0-0 Сер.ном. 153626 Расход обр _____
 0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	rпод	робр
[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]	
Тнар								
[час]								
19-07	1.22507	69.8	65.1	260.272	259.927	0.345	< -	< -
24.00								
20-07	1.14719	69.3	64.8	254.194	253.826	0.368	< -	< -
24.00								
21-07	1.15878	69.8	65.3	252.449	252.042	0.407	< -	< -
24.00								
22-07	1.13714	69.7	65.4	261.430	261.036	0.394	< -	< -
24.00								
23-07	1.17426	69.6	65.2	261.036	260.662	0.374	< -	< -
24.00								
24-07	1.04049	69.3	64.7	222.247	221.888	0.359	< -	< -
23.91								
25-07	1.13757	69.5	64.6	230.658	230.145	0.513	< -	< -
24.00								
26-07	1.35053	69.4	64.4	264.244	263.699	0.545	< -	< -
24.00								
27-07	0.39881	68.9	65.3	110.121	109.906	0.215	< -	< -
13.37								
28-07	-	28.5	28.8	-	-	-	< -	< -
0.00								
29-07	-	24.8	25.0	-	-	-	< -	< -
R# 0.00								
30-07	-	23.5	23.7	-	-	-	< -	< -
0.00								
31-07	-	22.7	22.9	-	-	-	< -	< -
0.00								
01-08	-	22.3	22.5	-	-	-	< -	< -
0.00								
02-08	-	22.1	22.2	-	-	-	< -	< -
R# 0.00								
03-08	-	22.0	22.1	-	-	-	< -	< -
0.00								
04-08	-	21.7	21.9	-	-	-	< -	< -
0.00								
05-08	-	21.6	21.7	-	-	-	< -	< -
0.00								
06-08	0.00000	21.6	21.8	0.000	0.000	0.000	< -	< -
0.13								
07-08	0.00000	21.9	21.7	0.004	0.006	-0.002	0.000	< -
21.51								
08-08	0.00000	21.7	21.6	0.000	0.000	0.000	< -	< -
24.00								
09-08	0.00000	21.2	21.0	0.000	0.000	0.000	< -	< -
23.68								
10-08	0.63602	59.7	53.3	97.426	97.325	-0.002	0.103	< -
23.37								
11-08	1.23118	70.2	62.8	166.050	165.856	0.194	< -	< -

Итого	20.41667	69.5'	63.5'	3374.981	3370.617'	-0.004	4.368	-	-
-------	----------	-------	-------	----------	-----------	--------	-------	---	---

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-08-26 00:00 19-07-26 00:00	2417.11524 2396.69857	151539.133 148164.152	151167.443 147796.826	16061.26 15571.29
Итого	20.41667	3374.981	3370.617'	489.97

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

$$Q = G1 (H1 - H2)$$

19-08-26 Подпись