

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 15 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 112308 Расход обр _____
 0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход п ропор 10.000
 л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gп	Gпод-Gобр
[Гкал]	[°C]	[°C]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	
19-07	4.23518	69.5	53.3	261.258	261.139	0.00	0.000 0.119
20-07	4.06163	68.5	53.4	268.757	268.635	0.00	0.000 0.122
21-07	4.03998	69.5	53.4	251.726	251.619	0.00	0.000 0.107
22-07	4.03016	69.4	53.6	255.000	254.905	0.00	0.000 0.095
23-07	4.02148	69.3	53.6	256.386	256.295	0.00	0.000 0.091
24-07	3.99950	68.8	54.1	271.653	271.534	0.00	0.000 0.119#
25-07	4.04178	69.3	53.6	256.938	256.841	0.00	0.000 0.097
26-07	4.49981	69.2	52.8	273.811	273.680	0.00	0.000 0.131
27-07	1.46691	68.7	54.2	101.185	101.147	0.00	0.000 0.038
28-07	0.00134	39.0	33.0	0.242	0.242	0.00	-0.001 0.001
29-07	0.00001	25.4	23.9	0.026	0.026	0.00	0.000 0.000
30-07	-	21.1	21.0	-	-	-	-
31-07	-	20.6	20.6	-	-	-	-
01-08	0.00002	21.2	21.1	0.075	0.075	0.00	0.000 0.000
02-08	0.00002	20.9	20.5	0.071	0.071	0.00	0.000 0.000
03-08	-	20.8	20.6	-	-	-	-
04-08	-	20.6	20.3	-	-	-	-
05-08	-	20.5	20.2	-	-	-	-
06-08	-	20.5	20.4	-	-	-	-
07-08	0.00001	20.5	20.2	0.023	0.023	0.00	-0.001 0.001
08-08	-	20.8	20.4	-	-	-	-
09-08	-	20.7	20.3	-	-	-	-
10-08	1.96921	65.8	46.8	104.042	103.946	0.04	0.000 0.096

24.00	11-08	4.28596	69.9	51.0	226.763	226.594	0.00	0.000	0.169
24.00	12-08	4.08721	70.2	50.5	207.444	207.268	0.00	0.000	0.176
24.00	13-08	4.21430	70.0	51.0	221.518	221.350	0.00	0.000	0.168
24.00	14-08	4.07483	70.4	50.8	207.783	207.608	0.00	0.000	0.175
24.00	15-08	4.33575	70.6	50.0	210.834	210.634	0.00	0.000	0.200
24.00	16-08	4.34548	70.6	49.8	209.268	209.064	0.00	0.000	0.204
24.00	17-08	4.06958	70.1	50.7	210.396	210.227	0.50	0.000	0.169
24.00	18-08	4.09987	69.3	51.6	231.823	231.685	0.17	0.000	0.138
24.00									

401.77	Итого	69.88002	69.5'	52.2'	4027.027	4024.613'	0.71	-0.002	2.416
--------	-------	----------	-------	-------	----------	-----------	------	--------	-------

Тотч.пер. =		Тнар +	Тмин +	Тмакс +	Tdelta_t<мин +	Тэл.пит +	Тпроч.ав.		
744.00ч =		401.77ч +	341.76ч +	0.00ч +	0.08ч +	0.00ч +	0.39ч		
Расшифровка ошибок:									
Т/С Ввод т/сети		Qтеп		Gпод		Gобр		Gп	Тнар (<)
параметр < min									
нарастающим итогом		[Гкал]		[тонн]		[тонн]		[тонн]	[час] (>)
параметр > max									
		(X)							
обрыв датчика									
19-08-26 00:00		58210.18298	3062241.534	3087178.097		273.21	120640.31	(T)	delta
t < min									
19-07-26 00:00		58140.30296	3058214.507	3083153.484		272.50	120238.54	(R)	
перезапуск									
		(C)							
коррекц. часов									
Итого		69.88002	4027.027	4024.613'		0.71	401.77	(#)	
электропитание									