Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **14.04.2026** по **13.05.2026**

Потребитель: ООО «Эдельвейс»
Адрес объекта: г. Щелково ул. Неделина д. 20
Теплосчетчик МКТС: **№ 015005-1** Версия МКТС: **2.61**
Формула расчета тепла: **Q = M1(h1-h2)**

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
14.04.26	5.498	1069.50	1060.38	9.07	44.6	39.5	5.1	7.2	5.5	24.00	0.00	
15.04.26	5.222	1069.75	1060.75	9.08	43.7	38.9	4.9	7.1	5.5	24.00	0.00	
16.04.26	4.695	1070.00	1060.88	9.12	42.1	37.7	4.4	7.1	5.5	24.00	0.00	
17.04.26	5.230	1070.25	1061.13	9.02	43.8	38.9	4.9	7.1	5.5	24.00	0.00	
18.04.26	6.712	1069.13	1060.13	9.03	48.7	42.4	6.3	7.1	5.5	24.00	0.00	
19.04.26	7.825	1068.00	1059.13	9.00	52.2	44.8	7.3	7.1	5.5	24.00	0.00	
20.04.26	8.091	1067.75	1058.75	8.94	53.0	45.5	7.6	7.2	5.5	24.00	0.00	
21.04.26	7.409	1068.50	1059.63	8.93	50.8	43.9	6.9	7.2	5.5	24.00	0.00	
22.04.26	5.967	1069.75	1060.63	9.03	46.6	41.1	5.6	7.2	5.5	24.00	0.00	
23.04.26	7.048	1031.00	996.75	34.35	50.3	43.5	6.8	7.0	5.5	24.00	0.00	
24.04.26	8.232	1066.88	1058.75	8.00	53.6	45.9	7.7	7.2	5.5	24.00	0.00	
25.04.26	7.069	1066.25	1058.38	7.99	50.2	43.6	6.6	7.1	5.5	24.00	0.00	
26.04.26	6.529	1066.38	1058.25	8.10	48.2	42.1	6.1	7.1	5.5	24.00	0.00	
27.04.26	8.401	1067.25	1059.13	8.02	53.8	45.9	7.9	7.2	5.6	24.00	0.00	
28.04.26	8.304	1067.75	1059.88	7.93	52.7	45.0	7.8	7.2	5.6	24.00	0.00	
29.04.26	8.457	1033.50	1025.88	7.69	53.4	45.2	8.2	7.1	5.5	24.00	0.00	
30.04.26	8.375	1023.25	1015.50	7.69	53.3	45.1	8.2	7.0	5.5	24.00	0.00	
01.05.26	7.438	1023.75	1016.00	7.75	50.6	43.3	7.2	7.0	5.5	24.00	0.00	
02.05.26	5.120	1024.50	1016.88	7.65	43.5	38.5	5.0	7.0	5.5	24.00	0.00	
03.05.26	3.656	1018.88	1011.50	7.36	39.0	35.5	3.6	7.0	5.5	24.00	0.00	
04.05.26	3.174	1036.88	1029.25	7.60	37.9	34.8	3.0	7.1	5.6	24.00	0.00	
05.05.26	1.571	558.88	554.75	4.07	37.3	34.6	2.8	3.8	5.3	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.6	18.8	0.8	2.1	4.7	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	17.0	0.7	4.2	4.6	23.99	0.01	He
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	16.4	0.7	3.9	4.6	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	14.6	14.0	0.6	3.9	4.5	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	13.0	0.6	4.0	4.4	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	13.1	12.6	0.5	4.1	4.5	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	13.1	12.7	0.4	4.4	4.4	24.00	0.00	He
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	14.0	0.4	2.1	4.4	24.00	0.00	
Итого:	**140.024**	**22707.75**	**22502.25**	**205.42**	**47.9**	**41.8**	**6.1**	**6.1**	**5.3**	**719.99**	**0.01**	**He**

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.05.26 24:00	15677.776	1873330.00	1900829.00	70593.02
13.04.26 24:00	15537.752	1850622.25	1878326.75	69873.03
Итого:	**140.024**	**22707.75**	**22502.25**	**719.99**

Отчетный период: **720.00** ч
Время работы: **719.99** ч
Суммарное время отказа: **0.01** ч = 0.00 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.01 (Неисправн.(He)) + 0.00 (Gv<min (ДG)) + 0.00 (Gv>max(ДG)) + 0.00 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя: Главный инж. Гур [illegible]

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**