

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 26 г.

Название потребителя г.Щелково, мкр. Богородский, д. 3 Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под _____
0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-0300-0-2-2-1-0-Е2 Сер.ном. 161786 Расход обр _____
0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		Tнар [час]
16-02	14.6691	109.0	57.8	286.24	284.42	0.00	1.82	24.00
17-02	14.4816	106.6	57.6	295.81	294.07	0.00	1.74	24.00
18-02	14.6115	105.3	58.1	309.69	307.96	0.00	1.73	24.00
19-02	12.8794	94.8	55.1	324.40	323.10	0.00	1.30	24.00
20-02	12.3075	96.1	53.6	289.00	287.72	0.00	1.28	24.00
21-02	12.1006	93.4	53.8	305.53	304.33	0.00	1.20	24.00
22-02	11.2004	85.9	53.6	346.61	345.68	0.00	0.93	24.00
23-02	10.7475	85.4	53.0	331.70	330.82	0.00	0.88	24.00
24-02	11.4283	88.4	53.6	328.12	327.12	0.00	1.00	24.00
25-02	11.7109	90.1	54.0	323.66	322.58	0.00	1.08	24.00
26-02	11.6120	90.1	54.0	321.45	320.39	0.00	1.06	24.00
27-02	10.8213	84.7	53.6	347.16	346.30	0.00	0.86	24.00
28-02	9.6769	79.1	53.4	375.85	375.25	0.00	0.60	24.00
01-03	8.6607	72.4	51.8	420.96	420.64	0.00	0.32	24.00
02-03	8.7997	74.2	53.7	430.45	430.11	0.00	0.34	24.00
03-03	9.3876	77.9	53.4	383.57	383.03	0.00	0.54	24.00
04-03	9.6798	79.9	53.4	365.44	364.82	0.00	0.62	24.00
05-03	9.4555	78.5	53.4	375.62	375.05	0.00	0.57	24.00
06-03	10.2966	85.0	53.2	324.14	323.32	0.00	0.82	24.00
07-03	9.7777	78.0	53.9	405.91	405.35	0.00	0.56	24.00
08-03	9.7787	78.4	53.6	394.27	393.68	0.00	0.59	24.00
09-03	11.4010	87.7	54.6	344.13	343.15	0.00	0.98	24.00
10-03	8.3648	73.4	53.0	410.49	410.17	-0.01	0.33	24.00
11-03	7.6953	72.0	53.1	406.75	406.53	-0.01	0.23	24.00
12-03	6.8624	69.4	54.0	445.10	445.03	-0.03	0.10	24.00
13-03	6.7787	70.1	54.7	439.79	439.74	-0.03	0.08	24.00
14-03	7.3482	71.3	53.2	406.56	406.38	-0.01	0.19	24.00
15-03	7.9870	72.7	52.3	390.43	390.14	0.00	0.29	24.00
16-03	7.9406	73.5	53.4	394.12	393.82	-0.02	0.32	24.00
17-03	7.7584	73.2	53.4	391.56	391.29	0.00	0.27	24.00
Итого	306.2197	82.0'	53.9'	10914.51	10891.99'	-0.11	22.63	720.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
18-03-26 00:00	26107.2928	1399445.76	1405025.96	79518.83
16-02-26 00:00	25801.0731	1388531.25	1394133.97	78798.83
Итого	306.2197	10914.51	10891.99'	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 19-02-20 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

19-03-26 Подпись _____