

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 1 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-400-2-5-3 Сер.ном. 150855 Расход обр _____
 0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	tпод	tобр
токр	[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]
[оС]								
19-07	4.66738	70.1	61.7	556.633	555.913	0.000	0.720	8.4
22.3								
20-07	4.44386	69.6	61.5	547.375	546.673	0.000	0.702	8.5
23.5								
21-07	4.55597	70.1	61.9	556.461	555.750	0.000	0.711	8.4
23.3								
22-07	4.51168	70.0	61.9	556.251	555.512	0.000	0.739	8.4
20.6								
23-07	4.62135	69.9	61.6	555.050	554.286	0.000	0.764	8.4
19.1								
24-07	4.43406	69.6	61.6	553.934	553.178	0.000	0.756	8.5
19.1								
25-07	4.69374	69.9	61.5	556.567	555.791	0.000	0.776	8.4
18.4								
26-07	4.99128	69.8	60.8	551.826	551.053	0.000	0.773	8.4
16.6								
27-07	2.44265	69.3	60.7	283.637	283.274	-0.023	0.386	6.6
19.5								
28-07	0.00091	28.9	23.1	0.188	0.221	-0.033	0.000	0.1
22.2								
29-07	0.00011	23.3	21.7	0.086	0.096	-0.011	0.001	0.1
18.9								
30-07	-	22.6	22.0	-	-	-	<	-
18.5								
31-07	-	21.5	21.3	-	-	-	<	-
20.2								
01-08	-	20.8	20.7	-	-	-	<	-
21.9								
02-08	-	20.3	20.3	-	-	-	<	-
25.4								
03-08	-	20.3	20.1	>	-	-	<	-
22.1								
04-08	-	19.9	19.7	-	-	-	<	-
21.7								
05-08	-	19.8	19.7	-	-	-	<	-
23.6								
06-08	-	19.9	19.9	-	-	-	<	-
25.0								
07-08	-	20.4	20.3	-	-	-	<	4.7
26.3								
08-08	-	20.5	20.3	-	-	-	3.8	<
23.8								
09-08	-	19.9	19.7	-	-	-	3.9	<
20.5								
10-08	2.11100	66.1	52.0	149.587	149.384	0.000	0.203	x<3.9
20.6								
11-08	6.21138	70.6	57.0	455.802	455.175	0.000	0.627	x<3.4

20.5 | Итого | 449.00 | 86.55738 | 70.2' | 59.9' | 8421.202 | 8410.155' | -0.067 | 11.114 | 5.0 | 1.1 |

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-08-26 00:00 19-07-26 00:00	45975.26428 45888.70690	2114463.256 2106042.054	2111473.497 2103063.342	90460.94 90011.94
Итого	86.55738	8421.202	8410.155'	449.00

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

19-08-26 Подпись