

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 3 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм Расход под \_\_\_\_\_  
 Вычислитель ТС-0300-0-2-2-1-0-Е2 Сер.ном. 161786 Расход обр \_\_\_\_\_  
 0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]	
16-04	5.7752	69.5	56.0	425.05	425.02	-0.03	0.06	
17-04	5.5443	67.9	54.8	421.29	421.27	-0.03	0.05	
18-04	6.6953	70.0	54.7	439.64	439.60	-0.04	0.08	
19-04	7.9426	71.2	53.6	451.56	451.39	-0.01	0.18	
20-04	7.8498	72.1	53.8	429.04	428.84	-0.02	0.22	
21-04	7.2620	71.2	54.2	427.90	427.77	-0.01	0.14	
22-04	6.4350	71.7	54.9	381.47	381.33	0.00	0.14	
23-04	6.5914	70.2	54.9	430.40	430.31	-0.03	0.12	
24-04	7.3009	71.8	53.9	407.99	407.83	-0.01	0.17	
25-04	6.9986	71.1	53.8	404.43	404.30	-0.01	0.14	
26-04	6.5225	69.7	54.2	421.54	421.47	-0.02	0.09	
27-04	8.3335	78.3	53.8	341.03	340.56	0.00	0.47	
28-04	8.3275	77.5	53.9	352.87	352.42	0.00	0.45	
29-04	7.6518	73.3	53.1	378.39	378.08	-0.01	0.32	
30-04	7.5274	72.5	53.7	400.62	400.41	-0.01	0.22	
01-05	6.9850	71.9	53.3	374.75	374.57	-0.02	0.20	
02-05	5.9439	69.5	55.6	427.21	427.20	-0.07	0.08	
03-05	5.7578	69.7	56.0	422.00	421.96	-0.01	0.05	
04-05	5.2945	69.8	58.2	456.50	456.46	-0.05	0.09	
05-05	4.3162	69.8	60.1	443.09	442.95	-0.01	0.15	
06-05	2.9306	69.1	61.6	394.12	393.88	0.00	0.24	
07-05	2.9722	69.8	62.4	403.46	403.23	0.00	0.23	
08-05	2.8188	69.5	62.6	405.62	405.36	0.00	0.26	
09-05	2.7530	68.5	61.4	390.24	389.99	0.00	0.25	
10-05	2.9303	69.4	62.1	402.35	402.10	0.00	0.25	
11-05	3.2000	69.3	61.3	398.32	398.11	0.00	0.21	
12-05	3.0947	69.4	61.6	400.74	400.51	-0.01	0.24	
13-05	2.8855	69.6	62.5	403.71	403.47	0.00	0.24	
14-05	3.0276	69.8	62.3	405.14	404.90	-0.01	0.25	
15-05	2.9321	69.8	62.6	405.88	405.64	0.00	0.24	
16-05	2.9194	69.7	62.5	405.54	405.29	0.00	0.25	
17-05	3.2017	69.7	61.7	402.69	402.48	-0.01	0.22	
18-05	2.6110	69.7	62.0	339.17	338.95	0.00	0.22	
19-05	2.7812	69.8	60.9	314.14	314.02	-0.01	0.13	
Итого	176.1133	70.6'	57.8'	13707.89	13701.67'	-0.43	6.65	816.00

Тотч.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 816.00ч = 816.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
20-05-26 00:00	26482.3410	1425366.97	1430937.37	81030.83
16-04-26 00:00	26306.2277	1411659.08	1417235.70	80214.83
Итого	176.1133	13707.89	13701.67'	816.00

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 816.00ч  
 Обновление 2.49 19-02-20 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

20-05-26 Подпись \_\_\_\_\_