

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 3 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-0300-0-2-2-1-0-Е2 Сер.ном. 161786 Расход обр _____
 0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-06	2.6225	69.0	62.2	389.69	389.43	0.00	0.26
20-06	2.7457	69.5	62.8	409.00	408.72	0.00	0.28
21-06	2.8889	69.6	62.5	407.74	407.49	0.00	0.25
22-06	2.7190	69.7	63.0	409.90	409.63	0.00	0.27
23-06	2.5726	69.4	62.7	383.00	382.74	0.00	0.26
24-06	2.5655	69.3	62.9	401.11	400.82	0.00	0.29
25-06	2.7030	69.5	62.9	408.85	408.58	0.00	0.27
26-06	2.6759	69.5	63.0	408.26	407.98	0.00	0.28
27-06	2.6619	69.5	63.0	407.81	407.52	0.00	0.29
28-06	2.7949	69.6	62.7	407.24	406.97	-0.01	0.28
29-06	2.6659	69.7	63.1	408.93	408.66	0.00	0.27
30-06	2.6044	69.5	62.7	383.88	383.63	0.00	0.25
01-07	2.6274	69.9	63.4	408.27	407.99	0.00	0.28
02-07	2.5711	69.9	63.6	409.89	409.61	0.00	0.28
03-07	2.5356	69.8	63.7	411.36	411.06	0.00	0.30
04-07	2.5341	69.7	63.5	410.58	410.28	0.00	0.30
05-07	2.6404	69.6	63.1	408.52	408.23	0.00	0.29
06-07	2.4706	69.2	63.2	408.36	408.06	0.00	0.30
07-07	2.5423	69.5	63.3	409.55	409.25	0.00	0.30
08-07	2.5443	69.5	63.3	409.86	409.57	0.00	0.29
09-07	0.8733	69.6	64.8	181.20	181.02	0.00	0.18
10-07	-	-	-	-	-	-	# 0.00
11-07	-	-	-	-	-	-	# 0.00
12-07	-	-	-	-	-	-	# 0.00
13-07	1.6650	69.7	62.7	238.97	238.83	-0.01	0.15
14-07	2.4693	69.7	63.7	411.10	410.80	0.00	0.30
15-07	2.4817	69.7	63.7	410.92	410.61	0.00	0.31
16-07	2.5137	69.6	63.5	410.52	410.22	0.00	0.30
17-07	2.4389	69.5	63.5	409.53	409.22	0.00	0.31
18-07	2.5574	69.6	63.4	410.26	409.97	0.00	0.29
Итого	67.6853	69.6'	63.2'	10574.30	10566.89'	-0.02	7.43

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 622.20ч + 0.00ч + 0.00ч + 2.33ч + 95.44ч + 0.03ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-07-26 00:00	26634.7140	1447888.34	1453443.79	82373.03
19-06-26 00:00	26567.0287	1437314.04	1442876.90	81750.83
Итого	67.6853	10574.30	10566.89'	622.20

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 19-02-20 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

20-07-26 Подпись _____