

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 3 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-0300-0-2-2-1-0-Е2 Сер.ном. 161786 Расход обр _____
 0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-08	2.5917	69.5	57.2	211.46	211.46	-0.03 0.03	24.00
20-08	2.7505	69.5	57.9	238.08	238.06	-0.04 0.06	24.00
21-08	2.6534	67.9	57.5	254.48	254.43	-0.04 0.09	24.00
22-08	2.8900	69.5	58.2	255.98	255.94	-0.03 0.07	24.00
23-08	3.0617	69.6	57.9	262.17	262.15	-0.02 0.04	24.00
24-08	2.8371	69.5	58.5	257.59	257.56	-0.03 0.06	24.00
25-08	2.8426	69.4	58.3	256.33	256.30	-0.04 0.07	24.00
26-08	2.8714	69.4	58.5	264.24	264.20	-0.02 0.06	24.00
27-08	2.7737	69.4	58.9	264.86	264.81	-0.03 0.08	24.00
28-08	2.9272	69.4	58.5	267.89	267.86	-0.06 0.09	24.00
29-08	2.8450	69.4	58.8	266.66	266.60	-0.02 0.08	24.00
30-08	3.2599	69.5	58.2	288.80	288.75	-0.01 0.06	24.00
31-08	2.8755	67.7	57.3	274.90	274.83	-0.03 0.10	22.35
01-09	2.9729	69.7	58.4	263.80	263.76	-0.04 0.08	24.00
02-09	2.8813	69.6	58.7	262.91	262.87	-0.03 0.07	24.00
03-09	2.9702	69.5	58.6	270.96	270.91	-0.03 0.08	24.00
04-09	2.7965	69.6	59.0	264.94	264.91	-0.05 0.08	24.00
05-09	2.9892	68.9	58.9	298.71	298.61	0.00 0.10	24.00
06-09	3.3717	69.3	58.5	310.68	310.62	-0.02 0.08	24.00
07-09	3.0650	69.3	58.9	296.15	296.09	-0.02 0.08	24.00
08-09	3.0037	69.2	59.2	300.24	300.18	-0.04 0.10	24.00
09-09	3.0657	69.3	58.9	294.92	294.85	-0.02 0.09	24.00
10-09	2.9525	69.5	59.2	284.36	284.31	-0.04 0.09	24.00
11-09	2.9842	69.5	59.2	290.04	289.99	-0.01 0.06	24.00
12-09	3.1066	69.4	59.2	306.43	306.36	-0.04 0.11	24.00
13-09	3.3956	69.3	58.9	327.14	327.07	-0.02 0.09	24.00
14-09	3.1693	69.4	59.0	307.73	307.67	-0.04 0.10	24.00
15-09	3.0857	69.4	59.2	303.79	303.73	-0.01 0.07	24.00
16-09	3.0473	69.3	59.2	301.56	301.50	-0.01 0.07	24.00
17-09	3.0680	69.4	59.3	304.54	304.47	-0.04 0.11	24.00
18-09	2.8945	69.4	59.4	290.02	289.97	-0.04 0.09	24.00
Итого	91.9996	69.4'	58.7'	8642.36	8640.82'	-0.90 2.44	742.35

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 742.35ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.64ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
19-09-26 00:00	26771.4547	1462404.63	1467953.99	83820.56
19-08-26 00:00	26679.4551	1453762.27	1459313.17	83078.21
Итого	91.9996	8642.36	8640.82'	742.35

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 19-02-20 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

21-09-26 Подпись _____