

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 1 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-400-2-5-3 Сер.ном. 150855 Расход обр _____
 0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	rпод	rобр
токр	[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]
[оС]								
Тнар								
[час]								
20-05	5.20111	70.2	60.7	551.385	551.032	0.000	0.353	<>9.1
25.5								
21-05	5.21337	70.2	60.8	554.539	554.173	0.000	0.366	< -
25.7								
22-05	4.98067	70.1	61.1	553.952	553.577	0.000	0.375	< -
25.6								
23-05	5.09510	70.0	60.8	552.841	552.458	0.000	0.383	X<2.4
20.3								
24-05	5.34621	70.0	60.3	550.306	549.914	0.000	0.392	X<3.6
18.7								
25-05	5.19127	69.9	60.4	550.800	550.355	0.000	0.445	< 0.5
16.6								
26-05	5.13344	69.6	60.3	549.964	549.606	0.000	0.358	< 0.4
11.8								
27-05	5.19815	69.6	60.1	548.294	547.936	0.000	0.358	< -
10.8								
28-05	5.31002	69.5	59.8	546.467	546.083	0.000	0.384	< -
9.0								
29-05	5.09275	69.2	59.7	534.945	534.599	0.000	0.346	< -
8.7								
30-05	5.17856	69.6	60.1	545.455	545.097	0.000	0.358	< -
10.3								
31-05	5.49154	69.7	59.6	545.993	545.623	0.000	0.370	< -
12.6								
01-06	5.41983	69.8	59.8	546.673	546.304	0.000	0.369	< -
14.4								
02-06	5.22283	69.8	60.3	547.807	547.431	0.000	0.376	< -
15.0								
03-06	5.10374	69.9	60.6	548.224	547.849	0.000	0.375	< -
17.6								
04-06	5.22189	69.5	59.7	533.984	533.609	0.000	0.375	< -
19.3								
05-06	5.17142	70.0	60.7	553.340	552.948	0.000	0.392	< -
19.9								
06-06	5.12284	70.0	60.7	553.047	552.649	0.000	0.398	< -
20.2								
07-06	5.09000	70.1	60.8	552.340	551.920	0.000	0.420	< -
21.3								
08-06	5.02511	70.1	61.0	553.259	552.811	0.000	0.448	< -
21.8								
09-06	5.00958	70.2	61.2	555.612	555.140	0.000	0.472	< -
22.9								
10-06	4.73105	69.6	60.9	542.142	541.660	0.000	0.482	< -
24.4								
11-06	4.79073	70.2	61.6	555.954	555.423	0.000	0.531	< -
24.5								
12-06	4.83025	70.3	61.6	557.578	556.972	0.000	0.606	< -

Parameter	Value
Итого	720.00
18.2	18.2
151.69724	151.69724
69.8'	69.8
60.7'	60.7
16447.399	16447.399
16433.568'	16433.568
13.831	13.831
8.3	8.3
3.2	3.2

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
19-06-26 00:00	45747.99654	2089535.020	2086577.995	89292.29
20-05-26 00:00	45596.29930	2073087.621	2070144.427	88572.29
Итого	151.69724	16447.399	16433.568'	720.00

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

19-06-26 Подпись