МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 26 г.

Название потребителя *Мкр. Богородский д.1 Ввод Т. С.* Абонент _____
Адрес потребителя _____ Телефон _____
Ответственное лицо *Гл. Инженер ООО "Эдельвейс" Гудь А. Р.*
Расход под ___
0.000..50.000 м3/ч Ду *80* мм
Вычислитель ТС-400-2-5-3 Сер.ном. 150855 Расход обр ___
0.000..50.000 м3/ч Ду *80* мм
Отчетное число месяца *26* Отчетное время *00:00*

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [oC]	tобр [oC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	tокр [oC]	Tнар [час]
19-01	21.89747	97.7	56.0	525.713	524.600	0.000	1.113	7.9	< 0.1	-6.8	24.00
20-01	21.55996	95.4	56.0	548.060	546.915	0.000	1.145	7.9	< 0.1	-5.8	24.00
21-01 T	20.02059	93.8	54.6	510.026	508.971	0.000	1.055	7.8	< 0.1	-5.8	23.19
22-01	22.17326	97.2	55.7	534.424	533.354	0.000	1.070	7.8	< 0.1	-5.8	24.00
23-01	23.32931	103.8	57.5	502.997	501.961	0.000	1.036	7.8	< 0.1	-7.9	24.00
24-01	25.06568	103.9	59.4	563.129	562.045	0.000	1.084	7.7	< 0.1	-12.5	24.00
25-01	27.58766	105.6	62.8	644.194	642.919	0.000	1.275	< 7.5	< -	-13.3	24.00
26-01	26.32960	104.4	62.1	621.921	620.611	0.000	1.310	7.6	< -	-13.4	24.00
27-01 T	22.28589	93.8	56.2	593.193	591.886	0.000	1.307	7.5	< 0.2	-8.4	23.96
28-01	23.96698	102.4	57.9	537.928	536.638	0.000	1.290	7.5	< 0.1	-7.9	24.00
29-01	24.43516	107.2	58.8	504.867	503.622	0.000	1.245	7.5	< 0.2	-10.1	24.00
30-01	25.97699	109.5	61.8	544.343	542.974	0.000	1.369	7.7	< 0.1	-13.6	24.00
31-01	28.12299	109.1	64.2	626.091	624.575	0.000	1.516	7.6	< -	-17.4	24.00
01-02 T	27.24588	106.8	62.5	615.587	614.107	0.000	1.480	7.4	< -	-19.5	23.98
02-02	26.49158	102.2	59.8	624.493	622.966	0.000	1.527	7.5	< -	-18.4	24.00
03-02	28.42912	109.5	64.1	626.233	624.613	0.000	1.620	7.5	< -	-16.9	24.00
04-02	27.90134	108.8	63.4	615.139	613.525	0.000	1.614	7.5	< -	-15.4	24.00
05-02	25.65776	103.8	60.4	590.761	589.210	0.000	1.551	7.6	< -	-12.0	24.00
06-02	26.75844	108.2	61.6	574.447	572.876	0.000	1.571	7.6	< -	-12.5	24.00
07-02	25.67573	104.5	60.2	579.887	578.307	0.000	1.580	7.6	< -	-10.2	24.00
08-02	26.14820	108.8	60.4	540.919	539.373	0.000	1.546	7.7	< -	-11.5	24.00
09-02	24.94843	108.0	59.9	518.864	517.331	0.000	1.533	7.7	< -	-10.8	24.00
10-02	24.04837	104.5	59.5	534.139	532.546	0.000	1.593	7.7	< -	-9.3	24.00
11-02	23.47420	101.6	58.5	543.835	542.243	0.000	1.592	7.8	< -	

-8.6	24.00											
12-02	T	14.80753	84.4	52.8	469.631	468.559	-0.020	1.092	< 7.0	<	-	
-4.6	23.87											
13-02		18.47984	80.4	53.3	682.931	681.564	0.000	1.367	7.7	<	-	
-1.2	24.00											
14-02		17.18777	75.8	52.3	732.865	731.515	0.000	1.350	8.0	<	-	
1.1	24.00											
15-02		22.32878	96.0	56.7	569.420	568.068	0.000	1.352	7.8	<	-	
-6.2	24.00											
Итого		672.33451	100.8'	59.0'	16076.037	16037.874'	-0.020	38.183	7.6		0.1	
-10.2	671.00											

Тотч.пер. = Тнар + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
672.00ч = 671.00ч + 0.00ч + 0.99ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Тнар [час]
16-02-26 00:00	44388.59813	2017822.298	2014959.163	86340.29
19-01-26 00:00	43716.26362	2001746.261	1998921.289	85669.29
Итого	672.33451	16076.037	16037.874'	671.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 672.00ч
Обновление 2.53 18-05-15 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

16-02-26 Подпись _____