

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 15 Телефон _____
Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

Расход под _____
0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 112308 Расход обр _____
0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход п _____ ротор 10.000
л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gп	Gпод-Gобр
[Гкал]	[°C]	[°C]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	
Тнар							
[час]							
19-06	4.18106	68.1	53.0	276.713	276.582	0.00	0.000 0.131
24.00							
20-06	4.27425	69.3	53.5	270.181	270.069	0.00	0.000 0.112
24.00							
21-06	4.55148	69.4	53.0	278.059	277.922	0.00	0.000 0.137
24.00							
22-06	4.29497	69.5	53.1	262.836	262.717	0.00	0.000 0.119
24.00							
23-06	4.19990	69.0	53.1<	264.971<	264.846	0.00	0.000 0.125
23.93							
24-06	4.40084	68.9	53.1	279.170	279.054	0.00	0.000 0.116
24.00							
25-06	4.23727	69.3	53.5	269.554	269.453	0.00	0.000 0.101
24.00							
26-06	4.30509	69.3	53.4	271.442	271.332	0.00	0.000 0.110
24.00							
27-06	4.18931	69.3	53.6	267.539	267.435	0.00	0.000 0.104
24.00							
28-06	4.50935	69.4	53.1	277.171	277.039	0.00	0.000 0.132
24.00							
29-06	4.26670	69.4	53.3	264.910	264.795	0.00	0.000 0.115
24.00							
30-06	4.16777	69.1	53.2<	262.146<	262.027	0.00	0.000 0.119
23.12							
01-07	4.18948	69.6	53.1	253.340	253.218	0.00	0.000 0.122
24.00							
02-07	4.17958	69.6	53.0	251.162	251.037	0.00	0.000 0.125
24.00							
03-07	4.09807	69.6	53.2	250.154	250.044	0.00	0.000 0.110
24.00							
04-07	4.09588	69.4	53.6	258.359	258.250	0.00	0.000 0.109
24.00							
05-07	4.31640	69.3	53.5	272.185	272.068	0.00	0.000 0.117
24.00							
06-07	4.10908	68.7	53.9	277.580	277.484	0.00	0.000 0.096#
24.00							
07-07	4.15185	69.3	53.7	266.297	266.200	0.00	0.000 0.097
24.00							
08-07	4.28904	69.3	53.5	271.301	271.188	0.00	0.000 0.113
24.00							
09-07	4.25831	69.4	53.2	263.159	263.048	0.00	0.000 0.111
24.00							
10-07	4.02061	69.5	53.5	251.579	251.471	0.00	0.000 0.108
24.00							
11-07	4.10820	69.6	53.2	250.098	249.979	0.00	0.000 0.119
24.00							

24.00	12-07	4.31148	69.4	53.3	268.092	267.976	0.00	0.000	0.116
24.00	13-07	4.19024	69.4	53.5	263.841	263.735	0.00	0.000	0.106
24.00	14-07	4.10305	69.4	53.2	254.081	253.973	0.00	0.000	0.108
24.00	15-07	4.15078	69.4	53.4	259.535	259.433	0.00	0.000	0.102
24.00	16-07	4.11583	69.3	53.5	260.911	260.811	0.00	0.000	0.100
24.00	17-07	4.15490	69.2	53.7	268.948	268.857	0.00	0.000	0.091
24.00	18-07	4.10156	69.3	53.6	260.682	260.575	0.00	0.000	0.107

719.05	Итого	126.52233	69.3'	53.4'	7945.996	7942.618'	0.00		3.378
--------	-------	-----------	-------	-------	----------	-----------	------	--	-------

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 719.05ч + 0.92ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.03ч

Расшифровка ошибок:									
параметр < min	Т/С Ввод т/сети	Qтеп	Gпод	Gобр	Gп	Tнар	(<)		
параметр > max	нарастающим итогом	[Гкал]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[час]	(>)		
обрыв датчика							(X)		
t < min	19-07-26 00:00	58140.30296	3058214.507	3083153.484	272.50	120238.54	(T)	delta	
перезапуск	19-06-26 00:00	58013.78063	3050268.511	3075210.866	272.50	119519.49	(R)		
коррекц. часов							(C)		
электропитание	Итого	126.52233	7945.996	7942.618'	0.00	719.05	(#)		

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.49 09-09-24 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

20-07-26 Подпись _____