

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 3 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

Расход под _____
0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-0300-0-2-2-1-0-Е2 Сер.ном. 161786 Расход обр _____
0.00..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]		Тнар [час]
19-07	2.5922	69.8	63.5	410.99	410.69	0.00	0.30	24.00
20-07	2.5627	69.3	63.0	405.89	405.60	0.00	0.29	24.00
21-07	2.5278	69.8	63.7	411.12	410.82	0.00	0.30	24.00
22-07	2.4856	69.7	63.6	410.50	410.21	0.00	0.29	24.00
23-07	2.4368	69.6	63.7	410.12	409.81	0.00	0.31	24.00
24-07	2.4189	69.3	63.4	410.13	409.81	0.00	0.32	24.00
25-07	2.5708	69.6	63.3	411.16	410.86	0.00	0.30	24.00
26-07	2.8261	69.5	62.6	406.85	406.58	0.00	0.27	24.00
27-07	0.9660	68.9	63.6	183.18	182.93	0.00	0.25	21.00
28-07	0.0000	19.4	10.3	0.43	0.19	0.00	0.24	24.00
29-07	0.0000	10.6	10.6	0.44	0.20	0.00	0.24	24.00
30-07	0.0000	10.8	10.8	0.44	0.20	0.00	0.24	24.00
31-07	0.0000	11.7	11.7	0.46	0.22	0.00	0.24	24.00
01-08	0.0000	11.5	11.5	0.47	0.23	0.00	0.24	24.00
02-08	0.0000	13.6	13.6	0.37	0.19	0.00	0.18	17.68
03-08	0.0000	20.8	20.5	3.77	3.66	0.00	0.11	17.87
04-08	0.0000	19.9	19.8	6.31	6.31	0.00	0.00	11.41
05-08	0.0000	20.4	20.3	10.93	10.93	0.00	0.00	17.57
06-08	0.0000	20.4	20.3	16.24	16.24	-0.03	0.03	21.41
07-08	0.0000	20.6	20.5	20.59	20.59	-0.02	0.02	24.00
08-08	0.0000	20.6	20.5	21.70	21.70	0.00	0.00	23.43
09-08	0.0000	20.3	20.2	21.37	21.37	0.00	0.00	23.02
10-08	1.2979	61.1	52.4	150.97	150.92	-0.03	0.08	23.86
11-08	2.7680	70.2	59.5	258.97	258.93	-0.02	0.06	24.00
12-08	2.6312	70.5	59.9	248.61	248.60	-0.04	0.05	24.00
13-08	2.8267	70.4	60.3	279.05	278.99	-0.02	0.08	24.00
14-08	2.7043	70.7	60.6	267.28	267.25	-0.04	0.07	24.00
15-08	2.8653	70.9	60.4	273.81	273.79	-0.04	0.06	24.00
16-08	2.8446	70.9	60.4	271.39	271.37	-0.02	0.04	24.00
17-08	2.8806	70.3	60.4	289.76	289.71	-0.05	0.10	24.00
18-08	2.5356	69.6	60.2	270.63	270.48	0.00	0.15	23.93
Итого	44.7411	68.9'	61.3'	5873.93	5869.38'	-0.31	4.86	705.18

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 705.18ч + 0.00ч + 0.00ч + 38.72ч + 0.00ч + 0.10ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
19-08-26 00:00	26679.4551	1453762.27	1459313.17	83078.21
19-07-26 00:00	26634.7140	1447888.34	1453443.79	82373.03
Итого	44.7411	5873.93	5869.38'	705.18

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тощ = 744.00ч
 Обновление 2.49 19-02-20 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

19-08-26 Подпись _____