

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 21 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-0300-2-2-2-0-0 Сер.ном. 153626 Расход обр _____
 0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Тнар	Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	рпод	робр
[час]		[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]
23.96	19-06 Т	1.25315	69.1	64.1	248.275	247.783	0.492	< -	< -
24.00	20-06	1.24042	69.6	65.0	261.135	260.634	0.501	< -	< -
24.00	21-06	1.36417	69.7	64.5	260.248	259.782	0.466	< -	< -
24.00	22-06	1.26269	69.8	65.0	262.572	262.120	0.452	< -	< -
24.00	23-06	1.22786	69.5	64.5	244.537	243.875	0.662	< -	< -
24.00	24-06	1.26489	69.4	64.5	256.374	255.491	0.883	< -	< -
24.00	25-06	1.21253	69.6	65.0	261.245	260.422	0.823	< -	< -
24.00	26-06	1.21256	69.6	65.0	261.086	260.319	0.767	< -	< -
24.00	27-06	1.29541	69.6	64.7	260.553	259.831	0.722	< -	< -
24.00	28-06	1.31095	69.7	64.7	260.702	260.009	0.693	< -	< -
24.00	29-06	1.23738	69.7	65.1	262.204	261.544	0.660	< -	< -
24.00	30-06	1.22487	69.6	64.7	244.731	244.036	0.695	< -	< -
24.00	01-07	1.27462	69.9	65.0	256.286	255.729	0.557	< -	< -
24.00	02-07	1.18408	69.9	65.3	251.622	251.123	0.499	< -	< -
24.00	03-07	1.14933	69.9	65.4	251.593	251.125	0.468	< -	< -
24.00	04-07	1.17539	69.7	65.3	259.658	259.187	0.471	< -	< -
24.00	05-07	1.30983	69.6	64.7	262.418	261.953	0.465	< -	< -
24.00	06-07	1.23665	69.3	64.6	260.745	260.320	0.425	< -	< -
24.00	07-07	1.23871	69.6	64.9	262.594	262.134	0.460	< -	< -
24.00	08-07	1.20878	69.6	65.1	262.995	262.557	0.438	< -	< -
24.00	09-07	1.18615	69.7	65.3	262.473	262.057	0.416	< -	< -
24.00	10-07	1.16819	69.8	65.4	259.867	259.471	0.396	< -	< -
24.00	11-07	1.13722	69.9	65.5	254.226	253.847	0.379	< -	< -
24.00	12-07	1.24785	69.7	64.9	261.344	260.975	0.369	< -	< -

719.96 | ИТОГО || 36.74224 | 69.6' | 65.0' | 7760.558 | 7745.204' | 15.354 || - | - |

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
19-07-26 00:00	2396.69857	148164.152	147796.826	15571.29
19-06-26 00:00	2359.95633	140403.594	140051.622	14851.33
Итого	36.74224	7760.558	7745.204'	719.96

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч Рс=9.0/5.0/2.0ат
ВИС.Т.НС-М-2.60 / НС-А-2.60 CRC 60755 НсSet 2.60 27-08-24 16ч

$$Q = G_1 (H_1 - H_2)$$

20-07-26 Подпись