

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 15 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-201-0-2-1-1 Сер.ном. 112308 Расход обр _____
 0.240..60.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход п ропор 10.000
 л/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gп	Gпод-Gобр
[Гкал]	[°C]	[°C]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	
19-08	4.13887	69.3	52.1	241.455	241.324	0.11	0.000 0.131
20-08	4.20845	69.3	51.6	238.279	238.140	0.03	0.000 0.139
21-08	4.08235	67.3	51.4	257.479	257.342	0.10	0.000 0.137
22-08	4.19705	69.3	51.8	239.811	239.668	0.00	0.000 0.143
23-08	4.24822	69.3	51.5	237.747	237.598	0.00	0.000 0.149
24-08	4.20696	69.2	51.7	239.180	239.042	0.01	0.000 0.138
25-08	4.23343	69.2	52.0	245.781	245.648	0.00	0.000 0.133
26-08	4.37807	69.2	51.4	247.057	246.912	8.24	0.000 0.145
27-08	4.37163	69.1	51.7	250.566	250.423	0.00	0.000 0.143
28-08	4.30981	69.2	51.6	245.681	245.536	0.00	0.000 0.145
29-08	4.41739	69.2	51.6	250.247	250.095	0.00	0.000 0.152
30-08	4.58844	69.3	51.2	254.331	254.169	0.00	0.000 0.162
31-08	4.60051	67.1	49.8	266.127	265.933	0.00	0.000 0.194
01-09	4.40148	69.4	51.5	245.333	245.178	0.00	0.000 0.155
02-09	4.31475	69.4	51.6	242.461	242.312	0.00	0.000 0.149
03-09	4.30022	69.3	51.7	244.043	243.896	0.00	0.000 0.147
04-09	4.22027	69.3	51.6	238.576	238.431	0.31	0.000 0.145
05-09	4.47050	68.6	52.1	270.676	270.517	0.00	0.000 0.159
06-09	4.86571	69.1	51.2	272.784	272.608	0.00	0.000 0.176
07-09	4.40446	69.0	51.8	255.968	255.831	0.00	0.000 0.137
08-09	4.48720	69.0	51.9	263.175	263.037	0.00	0.000 0.138
09-09	4.48237	69.1	51.7	257.111	256.966	0.15	0.000 0.145
10-09	4.35180	69.3	51.5	244.290	244.140	0.00	0.000 0.150

24.00	11-09	4.48587	69.2	51.5	253.302	253.153	0.00	0.000	0.149
24.00	12-09	4.36981	69.1	51.8	252.778	252.640	0.00	0.000	0.138
24.00	13-09	5.00728	69.1	51.1	278.439	278.268	2.00	0.000	0.171
24.00	14-09	4.50106	69.1	52.0	263.101	262.959	0.00	0.000	0.142
24.00	15-09	4.57336	69.1	51.5	259.635	259.485	0.55	0.000	0.150
24.00	16-09	4.42898	69.0	52.0	260.187	260.051	0.00	0.000	0.136
23.73	17-09	4.36030	69.1	51.4 <	246.576 <	246.424	0.00	0.000	0.152
24.00	18-09	4.53083	69.2	53.2	282.635	282.507	0.00	0.000	0.128

743.25	Итого	136.53743	69.1'	51.7'	7844.811	7840.233'	11.50		4.578
--------	-------	-----------	-------	-------	----------	-----------	-------	--	-------

Точч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.									
744.00ч = 743.25ч + 0.70ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.05ч									
Расшифровка ошибок:									
Т/С Ввод т/сети Qтеп Gпод Gобр Gп Тнар (<)									
параметр < min нарастающим итогом [Гкал] [тонн] [тонн] [тонн] [час] (>)									
параметр > max (X)									
обрыв датчика									
19-09-26 00:00 58346.72041 3070086.345 3095018.330 284.71 121383.56 (T) delta									
t < min 19-08-26 00:00 58210.18298 3062241.534 3087178.097 273.21 120640.31 (R)									
перезапуск (C)									
коррекц.часов (C)									
Итого 136.53743 7844.811 7840.233' 11.50 743.25 (#)									
электропитание									

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.49 09-09-24 15ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

21-09-26 Подпись _____