

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 26 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

0.000..40.000 м3/ч Ду 50 мм Сер.ном. 121866 Расход под _____
 Вычислитель ТС-201-2-2-1-Е Расход обр _____
 0.000..40.000 м3/ч Ду 50 мм Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00 Расход п _____ ротор 10.000
 л/имп Ду 20 мм

рпод	Дата	Т	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gп	Gпод-Gобр	
[ат]	[ат]	[ат]	[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	
	20-05	Т	0.46471	67.3	59.9	62.499	62.443	0.00	0.000	0.056
9.7	6.0	Т	23.96							
	21-05	Т	0.46463	66.8	59.8	65.762	65.705	0.00	0.000	0.057
9.7	6.1	Т	23.34							
	22-05	Т	0.41650	66.7	60.0	61.847	61.796	0.00	0.000	0.051
9.6	6.0	Т	23.16							
	23-05	Т	0.44827	67.1	59.8	61.519	61.467	0.00	0.000	0.052
9.6	6.0	Т	22.39							
	24-05	Т	0.47447	67.0	59.8	65.628	65.567	0.00	0.000	0.061
9.6	6.0	Т	22.71							
	25-05	Т	0.46361	66.8	60.4	73.384	73.320	0.00	0.000	0.064
9.8	6.1	Т	23.48							
	26-05	Т	0.46965	66.9	60.4	72.071	72.009	0.00	0.000	0.062
9.8	6.0	Т	22.54							
	27-05	Т	0.46873	67.1	60.9	75.442	75.378	0.00	0.000	0.064
9.9	6.0	Т	23.07							
	28-05	Т	0.46336	66.9	61.0	78.107	78.047	0.00	0.000	0.060
9.8	6.0	Т	23.19							
	29-05	Т	0.51527	67.0	60.9	85.212	85.140	0.00	0.000	0.072
9.8	6.0	Т	22.86							
	30-05	Т	0.49601	67.0	60.9	82.431	82.368	0.00	0.000	0.063
9.8	6.0	Т	22.92							
	31-05	Т	0.50406	67.2	61.2	84.338	84.270	0.18	0.000	0.068
9.9	6.0	Т	23.10							
	01-06	Т	0.51272	66.8	60.8	85.636	85.564	0.30	0.000	0.072
9.8	5.9	Т	22.65							
	02-06	Т	0.50107	67.0	61.1	85.484	85.420	0.27	0.000	0.064
9.8	6.0	Т	23.22							
	03-06	Т	0.46344	66.6	61.2	86.454	86.390	0.24	0.000	0.064
9.7	5.9	Т	22.85							
	04-06	Т	0.48531	67.0	61.3	85.291	85.223	0.00	0.000	0.068
9.9	6.0	Т	23.78							
	05-06	Т	0.49336	66.9	61.1	85.483	85.419	0.00	0.000	0.064
9.7	5.9	Т	22.79							
	06-06	Т	0.48461	67.1	61.1	80.327	80.261	0.00	0.000	0.066
9.7	5.9	Т	22.12							
	07-06	Т	0.50902	66.9	60.7	81.375	81.309	0.00	0.000	0.066
9.8	6.0	Т	23.22							
	08-06	Т	0.46126	66.8	60.6	75.372	75.312	0.00	0.000	0.060
9.8	6.0	Т	22.62							
	09-06	Т	0.45278	67.2	60.3	66.266	66.212	0.00	0.000	0.054
9.8	5.9	Т	22.15							
	10-06	Т	0.40642	67.1	61.6	73.999	73.941	0.00	0.000	0.058
9.9	6.0	Т	22.26							
	11-06	Т	0.40546	67.1	61.1	68.303	68.252	0.00	0.000	0.051
9.8	5.9	Т	22.42							

9.8	12-06	Т	0.41888	67.2	61.1	68.409	68.356	0.00	0.000	0.053
	5.9		21.71							
9.9	13-06	Т	0.44505	67.2	60.6	67.325	67.264	0.00	0.000	0.061
	6.0		22.88							
9.8	14-06	Т	0.43602	66.9	60.9	72.333	72.270	0.00	0.000	0.063
	6.0		22.59							
9.9	15-06	Т	0.44410	67.2	60.7	68.551	68.494	0.00	0.000	0.057
	6.0		22.76							
9.8	16-06	Т	0.43107	67.1	61.7	79.832	79.771	0.00	0.000	0.061
	5.9		22.02							
9.8	17-06	Т	0.39502	66.6	59.5	55.612	55.560	0.00	0.000	0.052
	6.0		21.73							
9.8	18-06	Т	0.47064	66.2	50.8	30.613	30.568	0.00	0.000	0.045
	5.9		23.47							

9.8	Итого		13.866~	67.0'	60.7'	2184.91~	2183.10~	0.99		1.81
	6.0		683.96							

Точ.пер. = Тнар + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 683.96ч + 0.00ч + 35.82ч + 0.00ч + 0.22ч

Расшифровка ошибок:									
параметр < min	Т/С Теплосеть	Qтеп	Гпод	Гобр	Гп	Тнар	(<)		
параметр > max	нарастающим итогом	[Гкал]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[час]	(>)		
обрыв датчика							(X)		
delta_t < min	19-06-26 00:00	6840.66945	489582.081	489013.327	2571.72	106574.74	(T)		
перезапуск	20-05-26 00:00	6826.80395	487397.176	486830.231	2570.73	105890.78	(R)		
коррекц. часов							(C)		
электропитание	Итого	13.866~	2184.91~	2183.10~	0.99	683.96	(#)		

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.40 20-09-12 14ч НС-М-2.43 / НС-А-2.36 Q=G1 (H1-H2)

19-06-26 Подпись _____