

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 21 Телефон _____
Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

Расход под _____
0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм
Вычислитель ТС-0300-2-2-2-0-0 Сер.ном. 153626 Расход обр _____
0.160..40.000 м3/ч Ду 50 мм
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	tпод	tобр
[Гкал]	[°C]	[°C]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]	
Тнар								
[час]								
20-05	1.39240	69.9	64.6	258.532	258.295	0.237	-	-
24.00								
21-05	1.40188	69.9	64.6	259.090	258.839	0.251	-	-
24.00								
22-05	1.37062	69.9	64.4	249.376	249.134	0.242	-	-
24.00								
23-05	1.36576	69.7	64.6	261.120	260.879	0.241	-	-
24.00								
24-05	1.42090	69.7	64.3	259.871	259.658	0.213	-	-
24.00								
25-05	1.37297	69.6	64.4	260.785	260.552	0.233	-	-
24.00								
26-05	1.40778	69.3	64.0	260.022	259.790	0.232	-	-
24.00								
27-05	1.50981	69.3	63.6	258.968	258.744	0.224	-	-
24.00								
28-05	1.42561	69.2	63.7	253.354	253.092	0.262	-	-
24.00								
29-05 Т	1.37123	69.0	63.6	252.477	252.285	0.192	-	-
23.92								
30-05	1.37138	69.3	64.1	258.088	257.901	0.187	-	-
24.00								
31-05	1.57860	69.4	63.3	257.983	257.780	0.203	-	-
24.00								
01-06	1.40593	69.5	64.1	258.693	258.442	0.251	-	-
24.00								
02-06	1.35384	69.5	64.4	259.029	258.759	0.270	-	-
24.00								
03-06	1.34287	69.6	64.5	259.414	259.144	0.270	-	-
24.00								
04-06 Т	1.33243	69.2	64.0	252.645	252.350	0.295	-	-
23.97								
05-06	1.32123	69.7	64.8	262.311	261.976	0.335	-	-
24.00								
06-06	1.24113	69.7	65.1	262.157	261.838	0.319	-	-
24.00								
07-06	1.35343	69.8	64.7	260.954	260.653	0.301	-	-
24.00								
08-06	1.26338	69.8	65.1	262.327	262.026	0.301	-	-
24.00								
09-06	1.22138	69.9	65.3	258.351	258.033	0.318	-	-
24.00								
10-06	1.22731	69.3	64.4	248.290	247.974	0.316	-	-
24.00								
11-06	1.18988	69.9	65.3	252.755	252.349	0.406	-	-
24.00								
12-06	1.14932	70.0	65.4	246.056	245.689	0.367	-	-

24.00		13-06	1.19581		69.9		65.2		<	250.492		<	250.146		0.346		<	-		<	-	
24.00		14-06	1.24655		69.6		64.9			259.282			258.946		0.336		<	-		<	-	
24.00		15-06 Т	1.19555		69.4		64.7		<	249.541		<	249.135		0.406		<	-		<	-	
23.98		16-06	1.21938		69.5		64.9			261.326			260.889		0.437		<	-		<	-	
24.00		17-06	1.26296		69.6		64.8			260.455			260.044		0.411		<	-		<	-	
24.00		18-06 Т	1.22267		68.1		63.1			240.381			239.974		0.407		<	-		<	-	
23.98																						
		Итого	39.73399		69.5'		64.5'			7694.125			7685.316'		8.809		-		-		-	
719.85																						

Тотч.пер. = Тнар + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав. Тмин = 1.47ч
 720.00ч = 719.85ч + 0.00ч + 0.15ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
19-06-26 00:00	2359.95633	140403.594	140051.622	14851.33
20-05-26 00:00	2320.22234	132709.469	132366.306	14131.48
Итого	39.73399	7694.125	7685.316'	719.85

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч Рс=9.0/5.0/2.0ат
 ВИС.Т.НС-М-2.60 / НС-А-2.60 CRC 60755 НсSet 2.60 27-08-24 16ч

Q=G1 (H1-H2)

19-06-26 Подпись _____