

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС**за период с 14.04.2026 по 13.05.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

№ 015005-2

Версия МКТС: 2.61

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С				Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
14.04.26	4.155	326.38	285.88	40.50	59.7	52.9	6.8	5.0	7.3	6.1	24.00	0.00	
15.04.26	4.278	325.94	282.50	43.39	59.6	52.8	6.7	5.0	7.2	6.0	24.00	0.00	
16.04.26	4.187	321.88	280.06	41.82	59.6	52.8	6.8	5.0	7.1	5.9	24.00	0.00	ДГ
17.04.26	4.063	331.31	292.63	38.73	59.6	53.0	6.6	5.0	7.2	6.0	24.00	0.00	
18.04.26	4.096	330.63	291.19	39.45	59.6	52.9	6.7	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
19.04.26	4.607	334.94	285.63	49.27	59.6	52.9	6.7	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
20.04.26	4.108	327.75	288.31	39.44	59.6	52.8	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
21.04.26	4.091	326.25	287.06	39.25	59.5	52.8	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
22.04.26	4.178	325.63	284.81	40.78	59.7	52.8	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
23.04.26	4.038	322.44	283.81	38.64	59.5	52.7	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
24.04.26	4.005	320.75	282.94	37.78	59.7	52.8	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
25.04.26	4.054	320.13	281.44	38.72	59.6	52.7	6.9	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
26.04.26	4.382	323.13	277.63	45.47	59.6	52.7	6.8	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
27.04.26	3.916	307.06	266.63	40.44	57.8	51.1	6.7	5.0	7.2	6.1	23.99	0.01	НеДГ
28.04.26	3.947	318.38	278.88	39.50	57.5	50.9	6.7	5.0	7.3	6.1	24.00	0.00	
29.04.26	4.065	315.56	275.94	39.63	58.6	51.6	7.0	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
30.04.26	3.994	314.25	278.00	36.25	59.5	52.2	7.3	5.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
01.05.26	3.800	316.19	275.75	40.44	59.7	52.5	7.2	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
02.05.26	3.630	312.75	275.94	36.81	59.6	52.5	7.2	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
03.05.26	3.835	295.94	251.81	44.14	59.6	52.2	7.4	15.0	7.2	6.2	24.00	0.00	
04.05.26	3.092	283.00	252.63	30.38	58.8	51.9	7.0	15.0	6.7	5.7	22.95	1.05	НеДГDt
05.05.26	2.528	241.94	216.38	25.50	58.7	52.2	6.5	15.0	6.5	5.6	22.00	2.00	НеДГDt
06.05.26	0.868	67.69	62.75	4.96	49.0	37.9	11.1	15.0	3.3	2.9	10.97	13.03	НеДГDt
07.05.26	3.975	327.13	273.50	53.67	57.8	51.7	6.1	15.0	7.2	6.1	23.99	0.01	ДГ
08.05.26	3.730	322.88	276.69	46.17	58.0	51.7	6.3	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
09.05.26	3.828	320.13	274.69	45.39	58.9	52.3	6.7	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
10.05.26	3.599	319.31	276.13	43.23	57.3	50.9	6.4	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
11.05.26	3.826	318.06	267.50	50.53	57.0	50.7	6.3	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
12.05.26	3.695	310.88	266.06	44.84	57.9	51.2	6.7	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
13.05.26	3.585	309.75	265.56	44.17	57.1	50.6	6.5	15.0	7.2	6.1	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>114.155</b>	<b>9238.00</b>	<b>8038.69</b>	<b>1199.30</b>	<b>58.9</b>	<b>52.1</b>	<b>6.8</b>	<b>9.3</b>	<b>7.0</b>	<b>6.0</b>	<b>703.89</b>	<b>16.11</b>	<b>НеДГDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.05.26 24:00	13224.631	742070.06	578820.88	71599.94
13.04.26 24:00	13110.476	732832.06	570782.19	70896.04
<b>Итого:</b>	<b>114.155</b>	<b>9238.00</b>	<b>8038.69</b>	<b>703.89</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 703.89 чСуммарное время отказа: 16.11 ч = 0.00 + 0.04 + 0.00 + 0.10 + 15.96  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель  
потребителя:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37Представитель  
поставщика: