МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 26 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
Адрес потребителя _____ Телефон _____
Ответственное лицо _____
Расход под ___

0.160..40.000 м3/ч Ду *50* мм
Вычислитель ТС-0300-2-2-2-0-0 Сер.ном. 153626 Расход обр ___
0.160..40.000 м3/ч Ду *50* мм
Отчетное число месяца *25* Отчетное время *00:00*

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [oC]	tобр [oC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
18-03	3.80124	71.9	58.0	271.886	271.291	0.595	< -	< -	24.00
19-03	3.82492	74.1	58.3	239.869	239.363	0.506	< -	< -	24.00
20-03	3.42440	71.7	57.3	236.211	235.704	0.507	< -	< -	24.00
21-03	3.59789	70.7	55.4 <	234.516 <	234.014	0.502	< -	< -	24.00
22-03	3.69254	73.4	56.5	217.802	217.367	0.435	< -	< -	24.00
23-03	3.53802	72.9	57.1	223.825	223.382	0.443	< -	< -	24.00
24-03	3.35927	71.1	57.7	249.246	248.784	0.462	< -	< -	24.00
25-03	3.33448	71.7	57.9	241.893	241.567	0.326	< -	< -	24.00
26-03	3.52858	72.0	57.4	241.346	241.137	0.209	< -	< -	24.00
27-03	3.24655	71.8	58.2	237.697	237.457	0.240	< -	< -	24.00
28-03	3.14819	69.5	57.0	250.278	250.031	0.247	< -	< -	24.00
29-03	3.14785	69.5	56.9	248.024	247.808	0.216	< -	< -	24.00
30-03	3.03238	70.2	58.1	251.074	250.865	0.209	< -	< -	24.00
31-03	2.85922	69.6	58.4	253.738	253.500	0.238	< -	< -	24.00
01-04	2.90204	69.2	57.6	249.221	248.945	0.276	< -	< -	24.00
02-04	2.90085	69.5	58.0	251.190	250.946	0.244	< -	< -	24.00
03-04	2.66408	69.5	58.3 <	236.378 <	236.163	0.215	< -	< -	# 22.46
04-04	3.12159	70.7	58.0	243.589	243.395	0.194	< -	< -	24.00
05-04	3.34218	69.5	56.4	255.002	254.831	0.171	< -	< -	24.00
06-04	3.36991	70.1	57.0	255.553	255.394	0.159	< -	< -	24.00
07-04	3.34983	70.7	57.5	252.705	252.553	0.152	< -	< -	24.00
08-04	3.59003	71.6	57.7	257.494	257.346	0.148	< -	< -	24.00
09-04	4.24115	75.0	58.6	258.270	258.136	0.134	< -	< -	24.00
10-04	4.19013	74.1	57.4	249.519	249.384	0.135	< -	< -	

24.00										
	11-04	3.74484	69.2	54.9	< 259.433	< 259.260		0.173	< -	< -
24.00										
	12-04	3.47174	69.5	56.0	255.751	255.621		0.130	< -	< -
24.00										
	13-04	3.46078	71.7	57.7	247.169	247.059		0.110	< -	< -
24.00										
	14-04	2.98287	69.4	57.6	250.674	250.570		0.104	< -	< -
24.00										
	15-04	3.04027	69.5	57.4	250.974	250.873		0.101	< -	< -
24.00										
	Итого	97.90782	71.0'	57.4'	7170.327	7162.746'		7.581	-	-
694.46										

Тотч.пер. = Тнар + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав. Тмин = 0.00ч
696.00ч = 694.46ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.54ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Тнар [час]
16-04-26 00:00	2231.26125	124097.323	123759.119	13315.50
18-03-26 00:00	2133.35343	116926.996	116596.373	12621.04
Итого	97.90782	7170.327	7162.746'	694.46

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц.часов
(#) электропитание

Тобщ = 696.00ч Pc=9.0/5.0/2.0ат
ВИС.Т.НС-М-2.60 / НС-А-2.60 CRC 60755 HcSet 2.60 27-08-24 16ч Q=G1(H1-H2)

16-04-26 Подпись _____