

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 26 г.

Название потребителя ООО "Эдельвейс" Абонент _____
 Адрес потребителя Мкр. Богородский д. 1 Телефон _____
 Ответственное лицо Главный инженер Гудь А. Р.

0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм Расход под _____
 Вычислитель ТС-400-2-5-3 Сер.ном. 150855 Расход обр _____
 0.000..50.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 26 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	tпод	tобр
токр	[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]
[оС]								
19-08	5.54413	69.8	58.8	501.044	500.457	0.000	0.587	< -
19.6								
20-08	5.55678	69.7	59.9	568.393	567.657	0.000	0.736	< 0.2
18.8								
21-08	5.34309	68.7	58.6	530.248	529.551	0.000	0.697	< 0.2
19.6								
22-08	5.74342	69.7	59.7	573.318	572.584	0.000	0.734	0.3
19.5								
23-08	5.72738	69.8	59.5	558.746	558.046	0.000	0.700	< 0.2
20.6								
24-08	5.66716	69.7	59.2	539.206	538.552	0.000	0.654	0.3
17.9								
25-08	5.57039	69.6	59.5	551.771	551.121	0.000	0.650	< 0.2
15.4								
26-08	5.73827	69.6	59.1	548.467	547.821	0.000	0.646	< 0.1
14.7								
27-08	5.77012	69.6	59.1	553.566	552.887	0.000	0.679	< 0.2
14.4								
28-08	5.74167	69.6	58.5	518.527	517.967	0.000	0.560	< 0.2
15.9								
29-08	5.89012	69.7	58.3	517.661	517.097	0.000	0.564	x<3.5
17.5								
30-08	6.01680	69.8	58.3	526.282	525.703	0.000	0.579	x<4.8
18.2								
31-08	5.48423	68.5	56.6	461.075	460.602	0.000	0.473	x<2.7
18.3								
01-09	6.06762	69.9	57.4	486.161	485.719	0.000	0.442	x<2.7
19.3								
02-09	5.83125	70.1	58.2	489.856	489.514	0.000	0.342	< -
19.8								
03-09	5.89016	69.9	58.5	519.127	518.751	0.000	0.376	< -
17.4								
04-09	5.90627	69.9	58.3	509.867	509.427	0.000	0.440	< -
18.0								
05-09	6.15527	69.4	57.8	529.886	529.439	0.000	0.447	< -
17.2								
06-09	6.43227	69.7	58.3	565.127	564.780	0.000	0.347	< -
14.9								
07-09	6.15001	69.6	58.7	564.867	564.523	0.000	0.344	< -
11.3								
08-09	6.07130	69.6	58.9	570.021	569.666	0.000	0.355	< -
10.6								
09-09	6.21503	69.6	58.7	569.728	569.370	0.000	0.358	< -
13.0								
10-09	6.03234	69.9	58.8	546.846	546.492	0.000	0.354	< -
17.6								
11-09	5.97115	69.8	59.0	555.047	554.681	0.000	0.366	< -

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
19-09-26 00:00 19-08-26 00:00	46159.36910 45975.26428	2131276.250 2114463.256	2128270.850 2111473.497	91204.71 90460.94
Итого	184.10482	16812.994	16797.353'	743.77

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

21-09-26 Подпись